



## SEGNALAZIONE DI PRONTO INTERVENTO -

**CODICE: IPSG340840**

STATO ● ● ●

DATA CREAZIONE: **24/06/2022 11:38:38** DATA SCADENZA: **24/06/2022 12:38:38**  
COMMESSA: **NONANTOLA-IP-IS**  
VIA: **VIA PRATI, 31, 41015 NONANTOLA MO, ITALIA**  
NOTE UBICAZIONE:  
TIPO GUASTO: **IMPIANTO SPENTO**  
PRIORITÀ: **MEDIA**  
NOTE GUASTO: **LUCI NEL SOTTOPASSO CICLO/PEDONALE DI VIA SAN LUIGI NON FUNZIONANTI.**  
DESCRIZIONE BREVE:  
MANUTENTORE: **IUDICA SCAVI**

### RICHIEDENTE

CATEGORIA: **UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
NOME COGNOME: **NONAGINTA S.R.L. NONAGINTA S.R.L.**  
TELEFONO: **059/896689**  
CELLULARE:  
TEL. DA CENTRALINO:

NOTE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_





## INTERVENTI

CODICE	INIZIO	FINE	TIPO	NOTE	OPERATORE	MATERIALE	RISOLUTIVO
IPSG340840-1	24/06/2022	24/06/2022	SOSTITUITI VARI COMPONENTI		IUDICASCAVI	FOTOCPELLULA	<b>SI</b>